

CERTIFICAT

BLOCS SPÉCIAUX POUR MAÇONNERIE

Murs en maçonnerie

VERTICAL BLOC

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CSTBat RT 09 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à

La société P P L
ZI des Grands Moulins
F - 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU

Usine de F - 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU

le droit d'usage de la marque CSTBat Blocs spéciaux pour maçonnerie pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 416-BL273-597 du 7 juin 2013

Décision de reconduction n° 07-444-BL273-597 du 6 juin 2016

Cette décision annule et remplace la décision n° 443-BL273-597 du 12 novembre 2015



BL273-597

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité au Document Technique d'Application
n°16/14-693*V1

- Résistance en compression pour le fractile 0.05 > 6 Mpa
- Résistance à la compression \geq 6 Mpa
- Précision dimensionnelle sur la hauteur des blocs \pm 1,5 mm
- Ecart entre côtes extrêmes mesurées aux 4 angles supérieurs sur murets : < 5 mm

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso le Document Technique d'application correspondant

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant

Vanessa KUCAB
Tél. : 01 64 68 82 51

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE



ACCREDITATION
N° 5-0010
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**